



## ZONE 2

- B. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à tout orifice d'entrée d'air de ventilation : **2 m**
- F. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à un mur sans ouverture : **1 m**
- H. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion au faitage : **0,40 m**
- I. hauteur minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion jusqu'au sol : **6 m**
- J. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à un obstacle (arbre, immeuble etc...) : **6 m**
- K. Distance minimum** de l'axe de l'orifice des produits de combustion à la toiture : **1,20 m**